

湖北省工程建设专家委员会文件

鄂建专〔2013〕18号

关于《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》 备案的论证意见

2013年4月19日，湖北省工程建设专家委员会在武汉组织专家对重庆市工程建设标准《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》（DBJ50/T 151-2012）进行了备案论证，经专家讨论，形成如下论证意见：

一、重庆市工程建设标准《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》（DBJ50/T 151-2012）内容完整，符合我省地方标准编制要求。

二、全轻混凝土可应用于建筑地面保温工程，也可应用于楼面保温工程。

三、在我省工程应用中，可参照重庆市工程建设标准《全轻混凝土建筑地面保温工程技术规程》（DBJ50/T 151-2012）进行设计、施工、验收。

四、在全轻混凝土应用过程中，原材料不宜采用特细砂，并应采取防止地面开裂的措施。

五、加强相关材料的研发，总结工程经验，条件成熟后编制我省相应的技术规程。

同意通过备案。

附论证委员会专家名单

湖北省工程建设专家委员会

二〇一三年四月十九日

